



LEGENDA

DEFA1

DIFFUSORE QUADRANGOLARE A FLUSSO ELICOIDALE
COMPLETO DI FILTRO ASSOLUTO H14
DIM. FILTRO 457x457x466 mm
DIM. DIFFUSORE 517x517 mm

PF01

PLAFONE FILTRANTE CON UNITÀ DI RICICCOLO
DIM. 5615x3040 mm

SERRANDA DI REGOLAZIONE

NUOVE APPARECCHIATURE E
CANALIZZAZIONI DI MANDATA

NUOVE APPARECCHIATURE E
CANALIZZAZIONI DI RIPRESA

CONSILIUM

SERVIZI DI INGEGNERIA S.r.l.

PAOLO PIETRO BRESCI
LEOPOLDO DINZIO
LUCIANO PECORI
LEONARDO DINZIO

COMITANTE

**AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
MEYER**

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

Sede legale Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OCCETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

COMMESSA
143/16

TITOLO

IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
STATO DI PROGETTO
PIANTA PIANO PRIMO - CANALIZZAZIONI

DATA
OTTOBRE 2016

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO

Ing. PAOLO PIETRO BRESCI

DISEGNATO
VI

CONTROLLO
PP8

DIRETTI D'AUTORE

RISERVATI

SECONDO LE

VIGENTI

LEGGI